

三亚市海棠区水污染防治行动计划实施工作领导小组办公室文件

海棠水治办〔2022〕6号

三亚市海棠区水污染防治行动计划实施工作领导小组办公室关于2022年5月份水污染问题检查情况的通报

各相关单位：

为全面推动我区水污染防治工作的落实，根据《藤桥河沿线污染问题治理实施方案》（海棠府〔2019〕184号）、《三亚市海棠区污水治理工作方案（2020-2021年）》（海棠府〔2020〕184号）等文件要求和区主要领导指示，我办联合市综合行政执法局海棠分局、市市场监督管理局海棠分局、区住建局、区水务局于2022年5月底对水污染治理情况进行检查，现将检查情况通报如下：

一、工作开展情况

（一）河道、排沟及雨水排口整治情况

对海丰村三组排沟、糖厂排沟、藤桥东西河水域及河道、龙楼水入河口、河道周边早餐店、龙海风情小镇公寓楼雨水排口等地环境保洁整治工作开展检查。藤桥东西河河水清澈、水面无漂浮物，河道周边干净整洁。

（二）农村生活污水处理设施运行情况

对湾坡村（湾应村、岭脚塘村、青塘村）、北山村（北山村一二组、文尖村）、龙楼村（龙楼四组）、良种场、东溪村、长田队、继光队、高也队、升昌村、海丰村、向阳队、道宁队、东河水文站等 20 个农村生活污水处理设施进行检查（其中升昌村分散式污水处理站 5 个），均正常运行。

（三）抽查餐饮企业污水排放整治情况

1. 对藤海社区餐饮行业开展抽查工作，共抽查 4 家，其中 3 家已建设隔油池（龚记抱罗粉、遇见小老弟、胎不嗦麻辣烫）。

2. 排水许可证办理情况：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日，海棠区新增办理排水许可证餐饮企业共 9 家。

二、存在问题

（一）糖厂排沟排口整治情况遗留问题未解决

1. 糖厂排沟（晓玲分拣中心附近段）有一处污水管断裂、脱落。（责任单位：区水务局）

2. 糖厂排沟（海丰村村口旁、西河路左岸距离十米左右）有

1 处水管断裂、脱落。（责任单位：区水务局）

（二）部分污水处理设施运行管理不善

南田农场机关队污水处理站主管部门未及时提供污水处理站水质检测报告，污水处理站排水水质是否达标排放无依据。（责任单位：区住建局）

（三）部分餐饮企业污水排放整治进度缓慢

抽查藤海社区 4 家餐饮店：油污均未及时清理，无油污清理台账，均未办理排水许可证；其中 1 家未建设隔油池（红烧牛肉面）。（责任单位：区住建局）

三、工作要求

（一）加强河道整治管理工作，建立常态化环境管理体系

相关部门按要求落实主体责任，加强河道、滩涂及护坡保洁清运工作，以垃圾“日产日清”为工作准则，确保保洁管理落到实处，并定期进行督导检查，严厉打击私排乱倒等违法行为。

（二）加强污水处理设施监管，切实提升污水处理效能

1. 加强农村生活污水处理站、生态滤床植被管护工作。

2. 加快推进污水管网建设，加快建设接户管，提高接户率，提高污水收集率和进水浓度。

3. 主管部门及时做好水质监测并提供相应材料，做到整改到位、设施正常运行、尾水达标排放。

（三）推进餐饮行业积极整改，有效解决废水排放问题

相关职能部门对未办理排水许可证的餐饮企业进行指导监

督，推进餐饮企业加快隔油池建设，定期清理隔油池并做好清理台账，进一步规范和引导餐饮企业依法排放废水，共同营造优美生活环境。

- 附件: 1. 部分检查图片
2. 藤桥东、西河沿线污染问题责任分工工作进展销号台账
3. 三亚市海棠区城镇内河藤桥西河断面污染源任务进展情况表

三亚市海棠区水污染防治行动
计划实施工作领导小组办公室（代）

2022年6月6日

（联系人：杨文娟

联系电话：38888052）

（此件主动公开）

抄送：区委、市人大常委会、区政府、区政协领导

三亚市海棠区水污染防治行动计划实施工作领导小组办公室 2022年6月6日印发
